


ta piano terra; scala 1:200

trattorio piano terra

scala 1:100



Pedani
tratt
chiara
alveol



CITTA' DI GRUMO APPULA

Provincia di Bari

Ripartizione Tecnica

ATTESTAZIONE

(Ex art.141 R.D. 6-5-1990 n.635 come modificato dall'art.4 del DPR 28-5-2001, n.311)

Il sottoscritto dott.ing. Carlo Colasuonno - Responsabile del Servizio Tecnico - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n.4789;

Visto il progetto esecutivo di "Eliminazione delle barriere architettoniche del Palazzo Comunale - Secondo Stralcio" redatto dal R.T.P. con capogruppo il prof. ing. Giambattista De Tommasi - approvato con Determinazione Dirigenziale di questo Servizio n.174 del 5-7-2003;

Vista la dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 46/90:
- dell'impianto linea luci e linea prese della Sala della Cultura, rilasciato in data 30-4-2005 dalla Ditta "Del Negro Massimo" di Trani;
- dell'impianto idrico-fognante-termico della Sala della Cultura rilasciato in data 20-4-2005 dalla Ditta Tecno Impianti di Capogrosso Giuseppe di Trani;

Visto il certificato di Regolare Esecuzione del 13-6-2005 a firma dei Direttori dei Lavori ing. Michele Cappiello e arch. Dorian De Tommasi, approvato con Determinazione Dirigenziale di questo Servizio n.125 del 30-6-2005;

Visto il verbale n.6/07 del 03-12-2007, prot.n.2727/PM, della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo;

Effettuato sopralluogo nei locali oggetto della presente attestazione;

Accertata la dotazione della Sala della Cultura del Municipio di due estintori a polvere da Kg.6 omologati;

Verificato il sistema della Via di fuga;

Visto il D.M. 19-8-1996;

ATTESTA

l'idoneità della Sala della Cultura, collocata all'interno del Palazzo di Città, come locale di intrattenimento con capienza complessiva *non superiore a 100 persone*.

L'utilizzo della Sala per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, disciplinato dal D.M.19-8-1996, è subordinato oltre che al rispetto delle prescrizioni

normative disciplinanti le singole attività svolte, al rispetto delle seguenti prescrizioni d'uso:

1) La capienza max di posti a sedere è di cinquantanove spettatori come da schema grafico allegato;

2) Deve essere garantita la piena visibilità della segnaletica di sicurezza installata;

3) Deve essere assicurata la libera percorrenza di almeno due delle tre Vie d'esodo e le porte devono essere facilmente apribili con semplice spinta se dotate di maniglioni antipánico ovvero bloccate alla massima apertura se prive di disposizioni di apertura a spinta;

4) Durante lo svolgimento delle manifestazioni deve essere assicurata la funzionalità dei servizi igienici di pertinenza della Sala;

5) Devono essere disponibili e carichi due estintori a polvere di tipo omologato da Kg.6 in dotazione della Sala;

6) Devono essere utilizzate esclusivamente sedie in dotazione della Sala rivestite con materiale ignifugo e le stesse devono essere legate, a gruppi, fra di loro;

7) Deve essere assicurata l'osservanza, durante lo svolgimento di ogni singola manifestazione, delle norme di cui al Titolo XVIII del D.M. 19-8-1996 in merito alla gestione della sicurezza antincendio;

8) Le varie manifestazioni devono essere fatte durante le ore di chiusura degli Uffici comunali.

Grumo Appula, 07-12-2007



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Dott.ing. Carlo Colasuonno)