



parco nazionale®  
dell'**alta murgia**

n. 05/2018

**IL DIRETTORE f.f.**

**VISTI:**

- il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;
- la legge 394/91, Legge Quadro sulle Aree Protette;
- il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;
- l'istanza, prot. n. 4099 del 04/10/2017, inoltrata a questo Ente da ENEL - Infrastrutture e Reti Italia, intesa ad ottenere il nulla osta per la realizzazione di una linea elettrica BT, interrata e di un armadietto elettrico per potenziamento della rete alla località Murgia Sgolgore dell'agro di Altamura per fornire energia a Telecom SpA e Leonardo SpA;
- l'esito dell'istruttoria effettuata dagli uffici dell'Ente, dalla quale si rileva che l'intervento consiste nella posa in opera di una linea elettrica interrata BT che dipartendosi dalla linea aerea esistente e precisamente dal sostegno esistente sulla p.lla 72 del fog. 113 di Altamura correrà, dopo aver attraversato per circa 4,00 ml un tratto di suolo saldo, lungo una stradina sterrata privata esistente fino a raggiungere la p.lla 81 dello stesso foglio di mappa dove è prevista l'installazione dell'armadietto elettrico.

**CONSIDERATO** che dall'istruttoria espletata è emerso che:

- Il percorso della linea elettrica a realizzarsi ricade per la maggiore lunghezza in Zona A e per un breve tratto in Zona D – sottozona D3;
- ricade altresì nei SIC/ZPS IT 9120007 "Murgia Alta";
- l'area oggetto d'intervento è gravata, giusto PPTR, dal B.P. 142, lett. F - parchi nazionali- e dagli U.C.P. "pascoli naturali" e "rilevanza naturalistica";
- la linea elettrica interrata proposta, ricadente per la maggiore lunghezza in Zona A e per un minor tratto in Zona D – sottozona D3 - di questo Parco, volta a fornire energia elettrica ad un impianto Telecom, è in linea con le previsioni dell'articolo 16 c. 1 della NTA del Piano per il Parco, approvato, e che pertanto l'intervento deve essere assoggettato a nulla osta di questo Ente;

**RITENUTO**, altresì, di dover esprimere il *parere ai fini della valutazione d'incidenza*, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e s.m.i. e giusta L.R. 11/2001 e s.m.i.,

**esprime parere favorevole ai fini della valutazione d'incidenza, e**

**rilascia il  
NULLA OSTA**

Ad Enel Infrastrutture e Reti Italia, per la realizzazione di una linea elettrica interrata BT che dipartendosi dalla linea aerea esistente e precisamente dal sostegno esistente sulla p.lla 72 del fog. 113 di Altamura correrà, dopo aver attraversato per circa 4,00 ml un tratto di suolo saldo, lungo una stradina sterrata privata esistente fino a raggiungere la p.lla 81 dello stesso foglio di mappa dove è prevista l'installazione dell'armadietto elettrico, e così come



**parco nazionale<sup>®</sup>  
dell'alta murgia**

descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

1. Istanza prot. n.4099 del 04/10/2017;
2. relazione tecnica illustrativa contenete anche l'ubicazione dell'intervento su cartografia e su ortofotocarta con individuazione dei vincoli gravanti sull'area d'intervento, la documentazione fotografica ed il fotoinserimento della linea elettrica;

**Il tutto a condizione che:**

- Per l'esecuzione dei lavori di scavo si utilizzino mezzi meccanici gommati leggeri, tipo "terna" o "mini";
- lo scavo eseguito per l'interramento della linea, a realizzarsi sul breve tratto di terreno saldo, sia ricoperto con terreno vegetale per uno spessore non inferiore a cm.10,00 onde agevolarne la rinaturalizzazione
- il basamento dell'armadietto elettrico a realizzarsi, sia posto a quota inferiore a quella di campagna e sia interamente ricoperto con terreno vegetale;
- i materiali di risulta degli scavi, se non riutilizzati, siano conferiti in discarica;
- siano preservati muretti a secco, piante e arbusti eventualmente presenti lungo il tracciato della linea elettrica ovvero in prossimità delle aree di intervento;
- non si creino cantieri temporanei su suoli coperti da vegetazione spontanea;
- l'armadietto elettrico di trasformazione a posizionarsi sia tinteggiato con pitture di colore bianco;
- a fine lavori, se alterato in fase di cantiere, sia ripristinato lo stato dei luoghi delle aree d'intervento e di quelle limitrofe.
- Il presente nulla osta non esime l'istante dall'acquisire ogni altra ulteriore autorizzazione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, prescritto ex lege, prima dell'inizio dei lavori.

Copia del presente provvedimento è inviata:

1. Alla Città Metropolitana di Bari Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente;
2. al Sig. Sindaco del Comune di Altamura, affinché ne disponga l'affissione all' Albo Pretorio comunale, ex lege, e la successiva restituzione con la relata di avvenuta pubblicazione;
3. al Comando Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, affinché svolga le funzioni di sorveglianza di cui all' art. 21 della L. 394/91 e all'art. 11 della Disciplina di tutela del Parco Nazionale dell'Alta Murgia di cui D.P.R. 10 marzo 2004.

Gravina in Puglia, 13/02/2018

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**  
Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio



**Il Direttore**  
Prof. Domenico Nicoletti