



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

n. 37/2018

## **IL DIRETTORE f.f.**

### **VISTI:**

- il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;
- la legge 394/91, Legge Quadro sulle Aree Protette;
- il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;
- l'istanza, prot. n. 2846 del 15/06/2018, inoltrata a questo Ente da Enel Distribuzione, intesa ad ottenere il nulla osta per la costruzione di una linea elettrica interrata in cavo BT e di due armadietti stradali presso la località Bagnoli dell'agro di Andria, per la fornitura di energia elettrica al sig. Piccarreta Felice.
- l'esito dell'istruttoria effettuata dagli uffici dell'Ente, dalla quale si rileva che l'intervento consiste nella realizzazione di una linea elettrica interrata in cavo BT che correrà, dipartendosi dal PTP insistente sulla p.lla 226 del fog. 186 e dopo aver attraversato la p.lla 227, lungo la strada esterna comunale "Bagnoli" oltre che nell'installazione di due armadietti elettrici stradali.

**CONSIDERATO** che la linea elettrica interrata proposta, ricadente in Zona C di questo Parco, volta a fornire energia elettrica ad un insediamento agricolo esistente é in linea con le previsioni delle NTA del Piano per il Parco e che pertanto l'intervento deve essere assoggettato a nulla osta di questo Ente;

**rilascia il**

### **NULLA OSTA**

A Enel Distribuzioni, per la realizzazione di una linea elettrica interrata in cavo BT, alla località Bagnoli dell'agro di Andria, che correrà, dipartendosi dal PTP insistente sulla p.lla 226 del fog. 186 e dopo aver attraversato la p.lla 227, lungo la strada esterna comunale "Bagnoli" oltre che per l'installazione di due armadietti elettrici stradali, e così come descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

1. Piano Tecnico contenete la descrizione e l'ubicazione dell'intervento su cartografia e su ortofotocarta con individuazione dei vincoli gravanti sull'area d'intervento, la documentazione fotografica ed il foto inserimento della linea elettrica.

### **Il tutto a condizione che:**

1. Per l'esecuzione dei lavori di scavo si utilizzino mezzi meccanici gommati leggeri, tipo "terna" o "mini";
2. il basamento degli armadietti stradali, a realizzarsi, sia posto a quota inferiore a quella di campagna e sia ricoperto con terreno vegetale;
3. i materiali di risulta degli scavi, se non riutilizzati, siano conferiti in discarica;



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

4. siano preservati e ripristinati muretti a secco, le piante e gli arbusti eventualmente presenti lungo il tracciato della linea elettrica e/o in prossimità delle aree su cui saranno posizionati gli armadietti elettrici;
5. non si utilizzi calcestruzzo per il rinterro delle trincee portanti il cavidotto;
6. non si creino cantieri temporanei su suoli coperti da vegetazione spontanea;
7. a fine lavori, se alterato in fase di cantiere, sia ripristinato lo stato dei luoghi sia delle aree d'intervento che di quelle limitrofe.

Il presente nulla osta non esime l'istante dall'acquisire ogni altra ulteriore autorizzazione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, prescritto ex lege, prima dell'inizio dei lavori.

Il presente provvedimento costituisce altresì parere ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e s.m.i. ed ex L.R. 11/2001 e s.m.i;

Copia del presente provvedimento è inviata:

1. Alla Città Metropolitana di Bari Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente;
2. al Sig. Sindaco del Comune di Andria, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, e la restituzione con avvenuta relata di pubblicazione;
3. al Comando Reparto Carabinieri del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, affinché svolga le funzioni di sorveglianza di cui all'art. 21 della L. 394/91 e all'art. 11 della Disciplina di tutela del Parco Nazionale dell'Alta Murgia di cui D.P.R. 10 marzo 2004.

Gravina in Puglia, 10/10/2018

**L'Istruttore Tecnico**  
Geom. Luigi Bombino

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**  
Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

**Il Direttore**  
Prof. Domenico Nicoletti